

Buenos Aires, 1° de Junio de 2011

Señores
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
S _____ / _____ D

Ref.: Hecho Relevante

De nuestra consideración

Nos dirigimos a Uds. en nuestro carácter de apoderados de CAPEX S.A. (“Capex” o la “Sociedad”), en los términos del artículo de la referencia, a fin de informar que en el día de ayer, siendo las 19,20 hs, en momentos en los que terceros, ajenos a la empresa y fuera de sus instalaciones, estaban realizando trabajos relacionados con la construcción de la ampliación de la instalación de transporte “Comahue-Cuyo”, se produjo una falla en instalaciones públicas de 500Kv y la salida de servicio intempestiva de las máquinas TG 1 TG2 TG3 y TV7 de nuestra central. La última de las nombradas se mantiene fuera de servicio desde ese momento por causas que se tratan de determinar, así como los eventuales daños que la misma pudiera tener.

Tan pronto contemos con mayor información al respecto lo haremos saber.

Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente.