

Buenos Aires, 28 de enero de 2020

Sres. Comisión Nacional de Valores

S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D

Ref.: informa incidente en la Central Térmica Agua del Cajón

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente nos dirigimos a Uds. en nuestro carácter de apoderados de Capex S.A. (en adelante la Sociedad) al efecto de informar que en el día de ayer a última hora, se produjo una falla en la salida de 132kV del transformador de la turbina de vapor (TV7) la que provocó un principio de incendio el que fue sofocado inmediatamente. Por lo expuesto, la turbina de vapor de la central Térmica Agua del Cajón, que no fue afectada por el incidente, quedó fuera de servicio por su imposibilidad temporal de entregar energía a la red. Las turbinas de gas (1 a 6) continúan disponibles para el despacho.

Actualmente nos encontramos efectuando una evaluación de los eventuales daños para poder tener una clara determinación de las consecuencias que dicho incidente podría haber causado.

Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente,

  
APODERADO  
Jorge López  
Cuneo

  
APODERADO  
José Luis  
Laviano